


# 調製設備・製薬用水設備のメンテナンス

限られたライン停止期間の中で、長年培った専門知識を元に、  
確実性の高いメンテナンスを行います。

## ① バルブ・配管・ポンプ類

- 各種パッキン交換
- ルーヂュ除去
- 耐圧、動作確認
- リークチェック
- メカニカルシール交換



## ② タンク類

- ピンホール検査
- 攪拌機メカニカルシール他、消耗品交換




## ③ 膜モジュール・EDIスタック

- RO/UF/MF 膜モジュール・EDIスタック洗浄
- RO/UF/MF 膜モジュール・脱気膜交換



## ④ 計測機器類

- キャリブレーション
- 更新提案



## ⑤ ルーヂュ除去

- 製薬調製タンク、製薬用水タンク
- 配管・ポンプ・熱交換器
- 特殊薬剤洗浄



## ⑥ その他ご提案

- 熱交換器プレート浸透探傷検査、パッキン交換
- 気密テスト
- スケール除去
- 定期熱浸透性試験
- 設備診断